



**Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»**

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,  
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 687-40-67, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanepid.ru  
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

Регистрационный № *828-0942*

Дата: *14.06.2014*

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о соответствии (несоответствии) государственным

нужно подчеркнуть  
**санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам  
результатов лабораторных исследований, измерений**

На основании: заявления, договора, распоряжения о проведении мероприятия по контролю  
нужно подчеркнуть  
№ 19.05.1.0942.03.

**Заказчик:**

«НИИСФ РААСН», г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица; юридический адрес

**Адрес места проведения исследований (или отбора проб):** ЗАО «Минеральная вата», Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.48 А (протокол отбора образцов заказчиком)

**Наименование продукции:**

Плита теплоизоляционная из минеральной (каменной) ваты РУФ БАТТС ЭКСТРА

Плита теплоизоляционная из минеральной (каменной) ваты РУФ БАТТС ОПТИМА

**Организация – изготовитель (со слов заказчика):**

ЗАО «Минеральная вата», Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.48 А

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Установлено:

Гигиеническая оценка плиты теплоизоляционной из минеральной (каменной) ваты РУФ БАТТС ЭКСТРА и плиты теплоизоляционной из минеральной (каменной) ваты РУФ БАТТС ОПТИМА проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. перечень исследований. соответствует (не соответствует) требованиям СП, СанПиП и др., наименование нормативной документации

Эмиссия вредных химических веществ при температуре плюс 40 гр.С, насыщенности 1,0 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup> и воздухообмене 0,5 об./час не превышает предельно-допустимые концентрации соответствии с Сан ПиН 2.1.2.729-99 « Полимерные и полимер содержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», Сан ПиН 1.2.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». Плиты теплоизоляционные из минеральной (ка-

менной) ваты РУФ БАТТС ЭКСТРА и РУФ БАТТС ОПТИМА по радиологическим показателям соответствует первому классу материалов в соответствии с НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09 п.5.3.4

Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты РУФ БАТТС ЭКСТРА и РУФ БАТТС ОПТИМА соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010

**Цель выдачи экспертного заключения:** по заявке юридического лица по распоряжению руководителя Роспотребнадзора; по решению правоохранительных (судебных) органов; для целей ППК; по заявке юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;

**Главный врач**  
(заместитель главного врача)



\_\_\_\_\_  
А.В. Иваненко  
ФИО

**Лицо, ответственное за подготовку**

**экспертного заключения:** Отдел профилактической токсикологии  
наименование структурного подразделения

\_\_\_\_\_  
врач  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Е.Р. Чекулаева  
ФИО

**Зав. отделом:**

профилактической токсикологии  
наименование структурного подразделения

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Н.В. Завьялов  
ФИО

\* Данное экспертное заключение распространяется только на исследованные образцы