МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 2948-10

г. Москва

Выдано
" 6 " декабря 2010 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность новой продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Бийский завод стеклопластиков"
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1,
тел.(3854) 44-80-00, факс (3854) 45-02-83, e-mail: bzs@bzs.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Бийский завод стеклопластиков"
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные "БИЙСК" типов ДС-1, ДС-2 и ДС-3

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - дюбели состоят из тарельчатого элемента, анкерного элемента из ударопрочного морозостойкого полиамида и распорного элемента из стеклопластика. Геометрические параметры дюбелей: диаметр анкерного элемента - 10-12 мм; длина дюбеля - от 100 до 600 мм; диаметр тарельчатого элемента - 60 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - дюбели используют для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 300 мм к ограждающим конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве анкерного крепления в основаниях: тяжелый, легкий бетон и изделия из него, керамзитобетонные блоки, полнотелый и пустотелый керамический и силикатный кирпич, кладки из блоков с применением ячеистого бетона.

КОПИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - рекомендуемые для выполнения предварительных расчетов количества дюбелей величины осевых выдергивающих усилий R_{rec}: из тяжелого бетона В15 - 0,30 кН, полнотелого керамического или силикатного кирпича М75 – 0,28 кН, пустотелого керамического или силикатного кирпича – 0,20 кН, ячеистого бетона В2,5, D600 - 0,20 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - ТУ 2291-006-20994511-07 "Дюбели тарельчатые строительные забивные "БИЙСК". Технические условия", протоколы испытаний ИЦ ЗАО "Институт "Композит-Тест", "ЕВРОТЕСТ", указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального государственного учреждения "Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве" (ФГУ "ФЦС") от 25 октября 2010 г. на 14 л.

Настоящее техническое свидетельство действительно до" 6 " декабря 2015 г.

Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации

К.Ю.КОРОЛЕВСКИЙ

Настоящее техническое свидетельство заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № ТС-2166-08 от 30 мая 2008 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № ТС-07-0533-02 от 31 мая 2002 г.

№ 001207

КОПИЯ

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 980-25-47 (доб. 28148), (985) 991-40-70

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (ФГУ "ФЦС")

г. Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Техническая оценка пригодности
для применения в строительстве новой продукции**

**"ДЮБЕЛИ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЗАБИВНЫЕ "БИЙСК"
ТИПОВ ДС-1, ДС-2 И ДС-3"**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Бийский завод стеклопластиков"
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Бийский завод стеклопластиков"
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1,
тел.(3854) 44-80-00, факс (3854) 45-02-83, e-mail: bzs@bzs.ru

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 14 страницах, заверенных печатью ФГУ "ФЦС".

Директор ФГУ "ФЦС" Т.И.Мамедов

25 октября 2010 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (985) 991-40-70, 991-30-91, www.certif.org